



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00174

№ ПС 006616

Срок действия с 28.07.2021 г. по 27.07.2026 г.

ОКПД2 16.21.22.000
код ЕКПС
код ТН ВЭД 6808 00 000 0

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТИФ"
Адрес: 121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 3,
эт/пом/ком 5/II/47 офис А530.
ОГРН 1207700092445. Телефон: +7(49245)21723

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТИФ"
Адрес: 121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 3,
эт/пом/ком 5/II/47 офис А530.
Адрес производства: 601755 Владимирская обл., Кольчугинский р-н, пос.
Бавлены, ул. Станционная, д.14
ОГРН 1207700092445. Телефон: +7(49245)21723

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ33 до 12.12.2022 г, Орган по сертификации «ПОЖЭКСПЕРТ»,
129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, эт чердак, п II, к 3, оф 85а.
e-mail: pozexpert77@gmail.com.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Плиты фибролитовые на портландцементе марок GB388, GB450, GB600,
GB1050, выпускаемые в соответствии с ТУ 16.21.22-43637038-2021.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 метод 2.
Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96
Группа токсичности – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20)
Дымообразующая способность – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 0319/ТП-19, 0320/ТП-19,
0321/ТП-19, 0322/ТП-19 от 23.07.2021 г., Испытательная
лаборатория «ПОЖЭКСПЕРТ», аттестат аккредитации №
ССБК RU.21ПБ31 до 12.12.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 16.21.22-43637038-2021.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин

